

1号雨水ポンプ
特殊コンドクタ

VVS始動器始動特性表

O/#	
-----	--

DATE		Dr.No.	
		CHCEKED BY	
		DESIGNED BY	

定格出力	Kw	150
定格電圧	V	400
定格電流	A	326
定格力率p.u.	パワーユニット P.U.	0.88

定格周波数	Hz	50	始動電流	A	1,467
ポール数	P	14	始動係数	β	4.50
同期回転数	min-1	429	M-GD2	kgfm2	112.00
回転速度	min-1	427	L-GD2	kgfm2	64.00

モーター記号	始動器動作段	タップ %	母線電圧 %	モータ電圧 %	定格回転 min-1	計算回転 min-1	推定始動時間 sec	始動可非	切替時間 限界Sec
M1	1段目	60	100	60	427	189	2	1段OK	7
	2段目	80	100	80	427	417	3	始動完了	

電圧降下無視時の推定始動時間を示します。電圧降下が無視できない時は別途ご用命下さい

