

# 施設機械工事等共通仕様書

令和2年4月

農林水産省農村振興局整備部設計課

## 第6章 用排水ポンプ設備

### 第9節 監視操作制御設備及び電源設備

#### 6-9-3 監視操作制御設備

##### 5. 動力供給機能

(5) 始動制御用機器は、次の構造としその選定は設計図書によるものとする。

①かご形電動機は、Y- $\Delta$ 始動、リアクトル始動、コンドルファ（特殊含む）始動とし、インバータ制御を行う場合は、インバータ始動とする。

なお、始動用のリアクトルや変圧器は、電動機制御盤内に収納するものとする。